

CALITATEA APEI POTABILE

în perioada 30.05.2016 - 03.06.2016

Parametru	U.M.	Limită din Legea 458/2002 311/2004	b-dul Dacia	calea Clujului	str.Repub licii	str.Mestesuga rilor	str.L.Pa steur	loc.Nojo rid	p-ta Mare	p-ta Decebal	str.Piatra Craiului	str.Arma tei Romine
Data			30.05.1 6	30.05.16	31.05.16	31.05.16	1.06.16	1.06.16	2.06.16	2.06.16	3.06.16	3.06.16
Turbiditate	NTU max.	≤5	0,58	1,35	0,88	0,55	0,35	0,8	0,31	0,26	0,26	0,61
pH		6.5 - 9.5	7,21	7,26	7,14	7,16	7,14	7,12	7,44	7,37	7,31	7,07
Conductivitate	μS/cm	2500	236	242	232	229	236	249	222	234	235	263
T.D.S**	mg/l		112	115	111	109	112	119	106	112	111	124
Clor rez. lib.	mg/l	max. 0.5	0,202	0,369	0,229	0,436	0,229	0,424	0,313	0,182	0,269	0,365
Coli totali	nr./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coli fecali	nr./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streptococi fec.	nr./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**total solide
dizolvate

*n.m.a. -nici o modificare anormală